

Отчет

об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу г.Боровичи, ул.Революции, д.33

Во исполнение приказа директора № 272 от 04.04.2024 г. «О проведении практической тренировки», 04.04.2024 года в дневное время проведена практическая тренировка по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу г. Боровичи, ул. Революции, д.33.

В **10 часов 20 мин.** имитировано возникновение очага пожара на 1 этаже в пищеблоке. Обнаружив условный пожар, кухонная рабочая Фомаиди Е.А. привела в действие ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя.

Дежурная медицинская сестра Бердыева И.И. на 2 этаже (кабинет №41) приняла сигнал о пожаре, поступивший на контрольно-приемный прибор автоматической пожарной сигнализации, определила местонахождение сработавшего датчика по схеме трассировки шлейфов сигнализации, оповестила голосовым сообщением с помощью рупора-громкоговорителя находящихся в помещении людей: «Горит пищеблок» ; по телефону сообщила о произошедшем директору учреждения Калининой М.А.

В **10 часов 21 мин.** сторож –вахтер Жданова Е.М. совершила условный звонок в пожарную службу по тел. «01», сообщив информацию об организации, ее адресе, очаге возгорания, имеющейся угрозе жизни людей, сообщила численность сотрудников и получателей социальных услуг 81 человек; назвала свою фамилию.

В **10 ч. 23 мин.** сторожем -вахтером было произведено открытие эвакуационных выходов и электрических силовых щитов. Выход №1 был не закрыт, его открывать не потребовалось. По пути следования были открыты эвакуационные выходы №3, №2, электрический силовой щит у эвакуационного выхода №2, электрический силовой щит между 1 и 2 этажами.

В **10 ч. 23 мин.** начата эвакуация людей из здания.

1 этаж: комнаты для проживания № 3, 4, 5, 10 стационарного отделения социального обслуживания граждан (отделение милосердия), отделение организации питания (помещения № 9, 11, 12, 13), прачечные (помещения № 6, 7, 8).

Эвакуированы 7 получателей социальных услуг (3 человека (условно) – на колясках; 1 человек (условно) – на мягких носилках; 3 мобильных гражданина, передвигающихся самостоятельно. Осуществляли эвакуацию 7 работников (3 работника организации питания, 2 работника прачечной и 2 работника административно-хозяйственной части).

2 этаж: комнаты для проживания и отдыха, помещения общего пользования стационарного отделения социального обслуживания граждан, помещения (№19-41).

Эвакуированы 35 получатель социальных услуг. Осуществляли эвакуацию 36 работников отделения стационарных отделений социального обслуживания граждан, отделения социального приюта для детей и подростков, административные работники.

В итоге, по центральной лестнице через выход № 1:

- ✓ эвакуирован 21 мобильный гражданин (передвигающиеся самостоятельно или с тростью) в сопровождении 4 работников;
- ✓ эвакуированы 3 маломобильных гражданина на ходунках силами 3 работников;
- ✓ эвакуированы 10 маломобильных граждан на колясках до лестничной площадки 2 этажа, затем (условно) через выход № 1 на носилках силами 20 работников;
- ✓ условно эвакуирован 1 немобильный гражданин (на мягких носилках) силами 2 работников.

3 этаж – помещения отделения социального приюта для детей и подростков (№43-70).

На момент практической тренировки дети и подростки отделения социального приюта находились вне помещения – в учебных заведениях и на экскурсии. Работники отделения в количестве 8 человек приняли участие в эвакуации получателей социальных услуг со 2 этажа и эвакуировались сами.

4 этаж - помещения административно-хозяйственной части, отделения приема граждан и оказания срочных социальных услуг, отделения социального обслуживания граждан на дому, полустационарного отделения социального обслуживания граждан (№71-93).

Административные сотрудники (14 человек) по запасной и центральной лестницам спустились на 2 этаж, приняли участие в эвакуации получателей социальных услуг и эвакуировались сами.

В 16 ч. 38 мин. эвакуация людей завершена.

В 16 ч. 40 мин. - отбой тренировки.

При проведении эвакуации работники руководствовались маркировкой кроватей получателей социальных услуг: маркер красного цвета – полностью немобильные граждане, включая передвигающихся в инвалидных колясках; маркер желтого цвета – ограниченно мобильные граждане (передвигающиеся в ходунках), отсутствие маркера – мобильные граждане (им необходимо задать направление к эвакуационному выходу или отвести под руку).

В ходе проведения тренировки проведена проверка состояния эвакуационных путей и выходов, наличие и соответствие реальной конфигурации зданий планам эвакуации, исправность эвакуационного освещения. Проверено знание персоналом порядка действий при поступлении сигнала о пожаре на приемно-контрольную аппаратуру автоматической пожарной сигнализации, обеспечения вызова и встречи пожарных подразделений, проведения работ по тушению условного очага пожара.

Подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения пожара. Был эвакуирован 81 человек, в том числе: 42 получателя социальных услуг пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных отделениях социального обслуживания граждан) и 39 сотрудников учреждения.


По итогам тренировки с сотрудниками и получателями социальных услуг был проведен разбор замечаний.

Выводы директора учреждения:

- автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре сработали;
- персонал и получатели социальных услуг эвакуированы (немобильные получатели социальных услуг эвакуированы условно);
- цели и задачи тренировки достигнуты.

Итоги практической тренировки удовлетворительные.

Специалист по охране труда с выполнением
обязанностей специалиста по пожарной безопасности



Т.Н. Жогова