



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области
173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-18-93 E-mail: GPNBOR@mail.ru

174411, г. Боровичи, ул.
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 28 » марта 2016г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 66

На основании: распоряжения ОНД по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Новгородской области от «11» марта 2016 года №66

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов)

проведена: плановая, выездная проверка ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОАУСО
«БОРОВИЧСКИЙ КЦСО», г.Боровичи, ул. Революции 33.

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ», юридический адрес: г.Боровичи, ул. Пушкинская д. 4, ИНН 5320015020

(наименование правообладателей объекта защиты – юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-их)
предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

С «17» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«28» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 4 часа

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

«17» марта 2016г. в 14 час.00 мин. Алекс Директор Калинина Марина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор Калинина М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Боровичи, ул. Революции 33.
(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

Здание четырёхэтажное 3-й степени огнестойкости по функциональному назначению относится к классу Ф1.1. Размером в плане 16 x 50 метров, является областным имуществом и находится в оперативном управлении ОАУСО "Боровичский КЦСО". Общая площадь здания 2324,3 м², стены здания кирпичные, перекрытия деревянные оштукатуренные, лестничные марши железобетонные, стропила и обрешётка кровли деревянные, кровля шиферная, отопление центральное, освещение электрическое. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 3-го типа. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт АПС с ООО "Арго-СБ". Наряду с АУПС помещения для проживания оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Третий и частично 1 этажи здания занимает отделение социального приюта для детей и подростков, рассчитанное на 30 человек. Первый, второй и четвертый этажи занимает стационарное отделение обслуживания граждан, в котором проживает 40 человек, из них – 9 относятся к маломобильной категории граждан.

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено			

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание № 66/1/1 от 28.03.2016г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - список инструктажа работников от 21.03.2016г. на 1 л. в 1 экз.
 - акт по эвакуации от 21.03.2016г. на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любятинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

«28» марта 2016г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Калинина Марина Алексеевна

(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2016г.

Иванов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

VIII.2015