



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

174411, г. Боровичи, ул.
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 21 » февраля 2017г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 13

На основании: распоряжения ОНД по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Новгородской области от «24» февраля 2017 года №13

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов)

проведена: плановая, выездная проверка ЦЕНТР ПОМОЩИ ОАУСО «БОРОВИЧСКИЙ КЦСО»,
г.Боровичи, ул. Пушкинская 4.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ», юридический адрес: г.Боровичи, ул. Пушкинская 4, ИНН 5320015020

(наименование правообладателей объекта защиты – юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

С «1» февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов
«21» февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

«1» февраля 2017г. в 09 час.00 мин. М.А. Калинина Директор Калинина Марина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор Калинина М.А., зам. директора Якунчихина
Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул. Пушкинская 4.
(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

Здание центра помощи ОАУСО "Боровичский КЦСО" (Ф1.1) двухэтажное 3-й степени огнестойкости, общая площадь здания 960,1 м2, отопление центральное, освещение электрическое. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Пожарная сигнализация подключена к пультовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигналов «Неисправность» и «Пожар». Обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения осуществляет ООО «Арго СБ». Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно требованиям норм. Здание центра является собственностью администрации Новгородской области и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. С работниками центра проведен противопожарный инструктаж, проведена практическая тренировка по отработке планов эвакуации.

В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований, руководствуясь абз.2 п/п «а» п.2 критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», школа относится к категории высокого риска.

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:


не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не оформлялось
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - список инструктажа работников от 08.02.2017г. на 1 л. в 1 экз.
 - копия приказа о назначении ответственных за ПБ на 1 л. в 1 экз.
 - копия акта проверки противопожарных дверей/люков на 1 л. в 1 экз.
 - копия акта проверки АПС на 1 л. в 1 экз.
 - копия акта по наружному противопожарному водоснабжению на 1 л. в 1 экз.
 - копии удостоверений по ПТМ на 3 л. в 1 экз.
 - копия акта проверки качества огнезащитной обработки на 3 л. в 1 экз.
 - акт по эвакуации на 1 л. в 1 экз.


Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Сакович Ольга Олеговна

«21» февраля 2017г. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Калинина Марина Алексеевна

(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2017г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

VIII, 2015