Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т. 8(8162)66-27-94
ф. 8(8162)66-28-11

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. 8(8162)76-51-21 ф.8(8162) 76-51-20
E-mail:gpn-nov@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.8(81664)2-00-60

Акт выездной проверки

внеплановой
(плановой / внеплановой)

«11» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин. № 32
(дата и время составления акта)

1. выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Муромцева А.А. от 08.02.2022г. №32, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 53220061000201637426
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. выездная проверка проведена: Муромцевым Андреем Анатольевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

ОАУСО "Боровичский КЦСО"
Входящий № 272
«11» 02 2022 г.

5. выездная проверка проведена в отношении: территории, здания, строений, сооружений и помещений областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Революции, д. 33

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. контролируемые лица: областное автономное учреждение социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания», ИНН 5320015020, юридический адрес: 174406, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «10» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.
по «11» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «10» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.
по «11» февраля 2022 года, 10 час. 00 мин.
по месту: 174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Революции, д. 33

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 11 февраля 2022 года №32

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:документы не рассматривались.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: не проводился

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(при несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: не проводилась

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(при нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: не исполнено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №21/1/1 от 25.02.2021г., срок исполнения которого истек 02.02.2022г. Не выполнены пункты №№1-8, 10, 14, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Общий коридор (коридор длинной 32,98м без естественного освещения и проветривания, поз. 5 экспликации к поэтажному плану) на первом этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»
2	Общий коридор (коридор длинной 43,72м без естественного освещения и проветривания, поз. 66 экспликации к поэтажному плану) на втором этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»
3	Общий коридор (коридор длинной 40,14м без естественного освещения и проветривания, поз. 85 экспликации к поэтажному плану) на третьем этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»
4	Общий коридор (коридор длинной 43,77м без естественного освещения и проветривания, поз. 120 экспликации к поэтажному плану) на четвертом этаже здания центра не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 абзац «в», п. 8.5 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 5.1, п. 5.2* абзац «в»
5	В здании центра (при высоте здания 11,80м и уклоне кровли не более 12%)	ст. 6, абзац 4 ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16

	не предусмотрено ограждение на кровле	свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
6	На чердаке здания центра выходы на кровлю через окна не оборудованы стационарными лестницами.	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
7	Окна выхода на кровлю не имеют размера 0,6 на 0,8м.	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
8	Внутренние стены лестничных клеток типа Л1 (лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже) не имеют предела огнестойкости REI-90 в соответствии со II степенью огнестойкости здания (при этом внутренние стены лестничных клеток не должны иметь проёмов за исключением дверных)	ст.ст. 6, 38, 39, 40, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 5.18* табл. 4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (ранее п. 5.4.16 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)
9	Отсутствует проезд для пожарной техники к зданию центра класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 со стороны ул. Кропоткина (между зданием центра и д. №7 по ул. Кропоткина). При этом, в случае отступления от настоящих требований в части устройства пожарных проездов, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.	ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1, п. 8.1 абзац «в» свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
10	Система оповещения людей о пожаре находится в неработоспособном состоянии (уровень шума средств оповещения в спальных помещениях №№54, 56, кабинетах №65, 78, 81 не соответствует требованиям)	ст. ст. 6, 51 федерального закона от 22.07.2008 №123-фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.2, 4.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.14, 3.15, 3.16 норм пожарной безопасности НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления

		эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 11.02.2022г. №32; предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности №32/1 от 11.02.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Муромцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Муромцев Андрей Анатольевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, телефон: 8 (816-64) 2-00-60

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а): Калинина Марина Алексеевна директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «11» 02 2022г. (подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)