

Отчет
об итогах организации подготовки и проведения противопожарной
тренировки в ОАУСО «Боровичский КЦСО»
(ул. Революции д. 33)

Во исполнение приказа директора № 433 от 11.10.2021 года «О проведении тренировки», 11.10.2021 года проведена в дневное время учебная противопожарная тренировка.

В 15 часов 45 мин. имитировано возникновение очага пожара на 4 этаже в кабинете директора, который обнаружила уборщик служебных помещений Янкаускайте Е.И. Обнаружив условный пожар, Янкаускайте Е.И. привела в действие ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя, приняла участие в тушении пожара первичными средствами пожаротушения.

Дежурная медицинская сестра Аветисян М.Г. приняла сигнал о пожаре, поступивший на контрольно-приемный прибор автоматической пожарной сигнализации, сообщила в микрофон речевого оповещения информацию о том, что очаг возгорания обнаружен на 4 этаже, эвакуацию проводить по главной лестнице.

Услышав речевой сигнал пожарной сигнализации, сторож (вахтер) Харченко Л.И. совершила условный звонок в пожарную службу по тел. «01», сообщив информацию об адресе организации, имеющейся угрозе жизни людей, очаге возгорания; назвала свою фамилию.

В 15 ч. 46 мин. сторожем (вахтером) были условно открыты вводный электрический шкаф у запасного выхода во двор и электрический шкаф между 1 и 2 этажами, открыты эвакуационные выходы.

В 15 ч. 45 мин. начата эвакуация людей из отделения социального приюта для детей и подростков и стационарного отделения социального обслуживания граждан, стационарного отделения социального обслуживания граждан (отделения милосердия). В стационарных отделениях эвакуация была проведена до выхода на главную лестницу.

В 15 ч. 55 мин. эвакуация людей завершена.

В ходе проведения тренировки проведена проверка состояния эвакуационных путей и выходов, наличие и соответствие реальной конфигурации зданий планов эвакуации. Проверено знание персоналом порядка проведения работ по тушению условного очага пожара, обеспечения вызова и встречи пожарных подразделений.

Подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения пожара: было эвакуировано 98 человек, в том числе: 49 получателей социальных услуг (18 детей, проживающих в отделении социального приюта для детей и подростков, 31 лиц пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных отделениях социального обслуживания граждан (до двери стационарных отделений)), 32 сотрудника учреждения (из них 7 человек до дверей стационарного отделения)

По итогам тренировки был проведен инструктаж с сотрудниками и получателями социальных услуг отделения социального приюта детей и подростков, сторожем (вахтером), сотрудниками.

Выводы директора учреждения:

- все системы автоматической противопожарной системы сработали
- все получатели социальных услуг и персонал эвакуированы
- цели и задачи тренировки достигнуты

Итоги тренировки в целом удовлетворительные.

Специалист по охране труда с выполнением
обязанностей специалиста по пожарной безопасности



Е.Н.Никитина