

областное автономное учреждение
социального обслуживания

**«БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

174406, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 4


тел. 2-19-04, 2-12-88; e-mail: kcco.borovichi@yandex.ru

р/с № 40601810600001000001, ИНН 5320015020, БИК 044959001

в УФК по Новгородской области

(ОАУСО «Боровичский КЦСО», л/с 30506Щ29150)

Исх. № 2333 от 13.11.2018 г.
на № _____ от _____



Начальнику
ОНД и ПР по Боровичскому
и Любытинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новгородской области
А.А.Муромцеву

В ответ на Ваше предписание №68/1/1 от 14 мая 2018г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности сообщаем следующее:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Предусмотренное в здании на первом этаже помещение прачечной не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	01.04.2019г.	29.10.2018г. установлена противопожарная дверь
2.	Предусмотренный в здании центра пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	01.04.2019г.	29.10.2018г. установлена противопожарная дверь
3.	Предусмотренные в здании складские помещения, кроме категорий В4-Д не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)	01.04.2019г.	29.10.2018г. установлена противопожарная дверь
4.	Предусмотренное в здании на четвертом этаже помещение	01.04.2019г.	29.10.2018г. установлена противопожарная

	архива не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (в проеме стены установлена деревянная дверь)		
--	--	--	--

Директор ОАУСО «Боровичский КЦСО» *О.Касу*

М.А. Калинина