

Областное автономное учреждение  
социального обслуживания  
**«БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

**ПРИКАЗ**

08.07.2022 г.  
г. Боровичи

№ 388


**«О проведении практической тренировки»**

В соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Графика проведения практической части повторного противопожарного инструктажа (практических тренировок) лиц, осуществляющих трудовую деятельность в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу ул.Революции, д.33 (приложение №2 к приказу №245 от 01.03.2022), в целях отработки действий при возникновении пожара и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Провести 08.07.2022 практическую тренировку по отработке действий при возникновении пожара (в дневное время) в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО», расположенном по адресу: г. Боровичи, ул. Революции, 33.
2. Привлечь к участию в практической тренировке персонал и получателей социальных услуг.
3. Назначить ответственным за проведение практической тренировки специалиста по охране труда с выполнением обязанностей специалиста по пожарной безопасности Никитину Е.Н.
4. Специалисту по охране труда с выполнением обязанностей специалиста по пожарной безопасности Никитиной Е.Н. в срок до 11.07.2022 предоставить отчет по результатам проведения практической тренировки.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор



М.А.Калинина

С приказом ознакомлена:

Никитина Е.Н.

 08.07.2022



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОАУСО  
«Боровичский КЦСО»

*М.А. Калинина*  
« 08 » 2022 г.

## ПЛАН проведения противопожарной тренировки

**I. Тема:** «Отработка действий по эвакуации работников и получателей социальных услуг из помещений здания и тушение условного пожара в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу: ул. Революции д.33».

### II. Цели практической тренировки:

- проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара;
- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
- обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;
- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС), медицинским персоналом и работниками ОАУСО «Боровичский КЦСО»;
- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;
- отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;
- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;
- проверка результатов обучения персонала вопросам пожарной безопасности;
- проверка четких действий участников по ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

### III. Состав участников практической тренировки:

Директор Калинина М.А., заместитель директора Леонова И.В., специалист по охране труда с выполнением обязанностей специалиста по пожарной безопасности Никитина Е.Н., персонал ОАУСО «Боровичский КЦСО» и получатели социальных услуг, проживающие в здании учреждения по адресу г.Боровичи, ул. Революции д.33.



#### **IV. Этапы практической тренировки:**

Первый подготовительный этап - проведение инструктажа с работниками по теме: «Соблюдение безопасности при тушении пожара», ознакомление с целями и задачами тренировки.


Второй этап - проведение практической тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации проживающих пожилых людей, инвалидов, детей и подростков, работников учреждения, тушение условного пожара первичными средствами пожаротушения, доклад руководителю об обстановке на момент прибытия).

Третий этап – разбор результатов практической тренировки.

#### **V. Подведение итогов практической тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара:**

Разбор замечаний по проведению практической тренировки с работниками ОАУСО «Боровичский КЦСО». Подготовка справки и приказа по итогам практической тренировки по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре.

Специалист по охране труда с выполнением  
обязанностей специалиста по пожарной безопасности



Е.Н.Никитина



## Отчет

### об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу г.Боровичи, ул.Революции, д.33

Во исполнение приказа директора № 388 от 08.07.2022 «О проведении практической тренировки», 08.07.2022 года проведена в дневное время практическая тренировка по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» по адресу г.Боровичи, ул.Революции, д.33.

В 11 часов 55 мин. имитировано возникновение очага пожара на 4 этаже в кабинете № 86 (заведующие отделением социального обслуживания на дому), который обнаружила заведующий отделением Чудакова Т.А. Обнаружив условный пожар, Чудакова Т.А. привела в действие ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя.

Дежурная медицинская сестра Ильина Т.Н. на 2 этаже (кабинет №41) приняла сигнал о пожаре, поступивший на контрольно-приемный прибор автоматической пожарной сигнализации, сообщила 3 раза в микрофон речевого оповещения: «Горит 4 этаж, правая сторона»; сообщила о произошедшем по телефону директору учреждения Калининой М.А.

Услышав речевой сигнал пожарной сигнализации, сторож (вахтер) Харченко Л.И. совершила условный звонок в пожарную службу по тел. «01», сообщив информацию об адресе организации, имеющейся угрозе жизни людей, очаге возгорания; назвала свою фамилию.

В 11 ч. 57 мин. сторожем (вахтером) было произведено открытие эвакуационных выходов и электрических силовых щитов. Выход №1 был не закрыт, его открывать не потребовалось. По пути следования были открыты эвакуационные выходы №3, №2, электрический силовой щит у эвакуационного выхода №2, электрический силовой щит между 1 и 2 этажами.

В 11.ч 59 мин. сторож (вахтер) у выхода №1 была готова к условной встрече прибывшего подразделения пожарной охраны.

В 11 ч. 55 мин. начата эвакуация людей из здания.

**1 этаж:** комнаты для проживания № 4, 5, 10 стационарного отделения социального обслуживания граждан (отделение милосердия), отделение организации питания (помещения № 9, 11, 12, 13), прачечные (помещения № 6, 7, 8).

Эвакуированы (условно) 9 получателей социальных услуг. Осуществляли эвакуацию 15 работников отделения организации питания, прачечных, отделения социального приюта для детей и подростков; стационарного отделения социального обслуживания граждан, административные работники.

В итоге эвакуированы (условно):

✓ из комнат для проживания № 4, 5 – 3 человека на колясках, 3 человека на мягких носилках) через выход №3 силами 9 работников;

✓ из комнаты для проживания №10 – 3 человека на мягких носилках через выход №3 силами 6 работников.

**2 этаж:** комнаты для проживания и отдыха, помещения общего пользования стационарного отделения социального обслуживания граждан, помещения (№19-41).

Эвакуированы 28 получателей социальных услуг. Осуществляли эвакуацию 23 работника отделения стационарных отделений социального обслуживания граждан, отделения социального приюта для детей и подростков, административные работники.

В итоге по главной лестнице через выход №1:

✓ эвакуированы 20 мобильных граждан (передвигающихся самостоятельно или с тростью) в сопровождении 9 работников;



- ✓ эвакуированы 2 маломобильных гражданина на колясках, 1 маломобильный гражданин на ходунках до лестничной площадки 2 этажа, затем через выход №1 силами 4 работников;
- ✓ условно эвакуированы 5 немобильных гражданина (1 - на жестких носилках, 4 - на мягких) силами 10 работников.

**3 этаж** – помещения отделения социального приюта для детей и подростков (№43-70).

Эвакуировано 18 детей и подростков по главной лестнице через выход №1 силами 7 работников отделения социального приюта для детей и подростков.

2 работника сопроводили эвакуированных детей и подростков в МАУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» (Спасская площадь, д.1). 5 работников приняли участие в эвакуации получателей социальных услуг с 1 и 2 этажа и эвакуировались сами.

**4 этаж** - помещения административно-хозяйственной части, отделения приема граждан и оказания срочных социальных услуг, надомного отделения социального обслуживания граждан, полустационарного отделения социального обслуживания граждан (№71-93).

По главной лестнице через выход №1 эвакуированы 12 получателей социальных услуг из помещений №91, 92 полустационарного отделения социального обслуживания граждан силами 2-х работников;

Административные сотрудники (15 человек) по главной лестнице спустились на 1 и 2 этажи, приняли участие в эвакуации получателей социальных услуг и эвакуировались сами.

В 12 ч. 10 мин. эвакуация людей завершена.

В 12 ч. 15 мин. - отбой тренировки.

При проведении эвакуации работники руководствовались маркировкой кроватей получателей социальных услуг: маркер красного цвета – полностью немобильные граждане, включая передвигающихся в инвалидных колясках; маркер желтого цвета – ограниченно мобильные граждане (передвигающиеся в ходунках), отсутствие маркера – мобильные граждане (им необходимо задать направление к эвакуационному выходу или отвести под руку).

В ходе проведения тренировки проведена проверка состояния эвакуационных путей и выходов, наличие и соответствие реальной конфигурации зданий планам эвакуации. Проверено знание персоналом порядка проведения работ по тушению условного очага пожара, обеспечения вызова и встречи пожарных подразделений.

Подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения пожара: было эвакуировано 109 человек, в том числе: 67 получателей социальных услуг (18 детей, проживающих в отделении социального приюта для детей и подростков, 37 человек пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных отделениях социального обслуживания граждан, 12 человек пожилого возраста группы дневного пребывания полустационарного отделения социального обслуживания граждан), 42 сотрудника учреждения.

По итогам тренировки с сотрудниками и получателями социальных услуг был проведен разбор замечаний.

Выводы директора учреждения:

- автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре сработали;
- персонал и получатели социальных услуг эвакуированы (немобильные получатели социальных услуг эвакуированы условно);
- цели и задачи тренировки достигнуты.

Итоги практической тренировки удовлетворительные.

Специалист по охране труда с выполнением обязанностей специалиста по пожарной безопасности

Е.Н.Никитина



Областное автономное учреждение  
социального обслуживания  
**«БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

**ПРИКАЗ**

11.07.2022 г.  
г. Боровичи

№ 389


**«Об итогах практической тренировки»**

08.07.2022 проведена практическая тренировка по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при пожаре в здании учреждения по адресу г.Боровичи, ул. Революции д.33. На основании результатов по организации подготовки и проведения практической тренировки

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Признать удовлетворительными результаты подготовки и проведения практической тренировки по отработке действий персонала и получателей социальных услуг при возникновении пожара в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» (ул. Революции д.33).

Директор  
ОАУСО «Боровичский КЦСО»



М.А.Калинина