

Дата размещения сведений в ФГИС
ЕРКНМ
«11» января 2023 г.
учётный № проверки
53230061000203587849



Отметка о согласовании или
несогласовании проведения
выездной проверки с органами
прокуратуры:
согласована 01.12.2022 г.
(дата и реквизиты)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67; тел. 66-27-94,
e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и
Любытинскому районам**

174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63,
тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № № 1/1 (53-3-2023/0011рс)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному автономному учреждению социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Семёновым А.Ю. от 11.01.2023 г. № 1 (53-3-2023/0011рс), учётный № проверки 53230061000203587849, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 11 января 2023 г.

в период с 09 час. 00 мин. «16» января 2023 г. до 11 час. 00 мин. «27» января 2023 г. проведена плановая выездная проверка Семёновым Артёмом Юрьевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания", расположенных по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д.4

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» Калинина Марина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для части здания, где размещены помещения (групповые ячейки с наличием спальных мест) отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (в условиях полустационарного социального обслуживания) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, не разработана декларация пожарной безопасности	ст. ст. 6, 32, 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2024 г.	
2.	Расстояния от возможных очагов пожара до места размещения переносных огнетушителей (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) превышают установленные нормы (не менее 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности). По факту на 1 этаже 2 огнетушителя не обеспечивают требуемые расстояния.	п. 400, п. 406 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.02.2024 г.	
3.	Подвальный этаж используется для организации хранения мебели и других предметов.	абзац «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил	01.02.2024 г.	


		противопожарного режима в Российской Федерации".	
4.	Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (помещения (групповые ячейки с наличием спальных мест) отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (в условиях полустационарного социального обслуживания)) не выделены в самостоятельный пожарный отсек при размещении в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 (здания органов управления учреждений, офисов).	ст. ст. 6, 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.02.2024 г.
5.	Двери из помещений на лестничные клетки не обеспечены уплотнениями в притворах.	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 14, п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2024 г.
6.	В помещении № 10 предел огнестойкости межэтажного перекрытия не соответствует принятой степени огнестойкости здания (REI 45) (фактически здание III степени огнестойкости, потолочное перекрытие деревянное не защищено штукатуркой)	ст. 87, табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2024 г.
7.	В помещении № 11 предел огнестойкости межэтажного перекрытия не соответствует принятой степени	ст. 87, табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях	01.02.2024 г.

	огнестойкости здания (REI 45) (фактически здание III степени огнестойкости, потолочное перекрытие деревянное не защищено штукатуркой)	пожарной безопасности»		
8.	В здании III степеней огнестойкости отделка внешних поверхностей наружных стен (балкон на 2 этаже) выполнена из материалов распространяющих горение (по факту деревянная отделка).	ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2024 г.	
9.	На объекте не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически – СПС эксплуатируется более 10 лет)	ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020; пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	01.02.2024 г.	
10.	Не обеспечено автоматическое открывание ворот для проезда пожарной техники на территорию объекта при срабатывании систем противопожарной защиты (допускается ручное открывание ворот при организации круглосуточного дежурства непосредственно у мест установки ворот, либо дистанционное при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.02.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»
Калинина Марина Алексеевна

✓


(подпись)

«27» января 2023 г.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Семёнов А.Ю.



(подпись)

«27» января 2023 г.

Директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»
Калинина Марина Алексеевна

«27» января 2023 г.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Семёнов А.Ю.

«27» января 2023 г.