

<p>Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «11» января 2023 г. учётный № проверки <u>53230061000203587865</u></p>		<p>Отметка о согласовании или несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры: <u>согласована 01.12.2022 г.</u> (дата и реквизиты)</p>
---	---	---



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и
Любытинскому районам**
174411, Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 63,
тел./факс. (816-64) 2-00-60, e-mail: ondprBLMR@53.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № № 2/1 (53-3-2023/0012pc)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Областному автономному учреждению социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении контрольно-надзорного мероприятия принятым начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Семёновым А.Ю. от 11.01.2023 г. № 2 (53-3-2023/0012pc), учётный № проверки 53230061000203587865, сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ 11 января 2023 г.

в период с 09 час. 00 мин. «16» января 2023 г. до 11 час. 00 мин. «27» января 2023 г. проведена плановая выездная проверка Семёновым Артёмом Юрьевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области, зданий, помещений, сооружений, территории областного автономного учреждения социального обслуживания "Боровичский комплексный центр социального обслуживания", расположенных по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Революции, д.33.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» Калинина Марина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В складском помещении № 77 (4 этаж) не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами.	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2024 г.	
2.	Нарушено огнезащитное покрытие дверного проема в складском помещении № 77 (4 этаж) (отсутствует слой штукатурки) (предел огнестойкости перекрытия не соответствует требуемому R 45, для здания 3-ей степени огнестойкости).	п. 13, п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ст. 87, таблица 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2024 г.	
3.	В складском помещении № 73 (4 этаж) не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами и трубопроводом.	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2024 г.	
4.	На объекте не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически – СПС эксплуатируется более 10 лет)	ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от	01.02.2024 г.	

		16.09.2020; пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, ГОСТ Р 59638 - 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	
5.	Со стороны ул. Революции, на территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием размещены воздушные линии электропередачи, осуществлена рядовая посадка деревьев, создающая препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.	п. 7.1, п. 8.1.1, п. 8.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2024 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр социального обслуживания»
Калинина Марина Алексеевна

«27» января 2023 г.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области
Семёнов А.Ю.

«27» января 2023 г.



(подпись)